

## Riskinarviointi maatilalla

### Ihmiset ja toiminta

#### Kunnossa

#### Korjattavaa

- Kokoonumispaikka on sovittu
- Palovaroittimet on asennettu ja testattu kuukausittain
- Alkusammutuskoulutus  pvm \_\_\_\_\_
- Ensiapukoulutus  pvm \_\_\_\_\_
- Muu turvallisuuskoulutus \_\_\_\_\_  
pvm \_\_\_\_\_

### Poistumisreitit

#### Kunnossa

#### Korjattavaa

- Ovet ovat sisältä helposti avattavissa
- Uloskäytävillä ei säilytetä tavaroita
- Eläinten poistumisreitti on merkitty ja vapaa

### Paloturvallisuus

#### Kunnossa

#### Korjattavaa

- Sisä- ja ulkoalueiden siisteys ja järjestys
- Seinustoilla ei säilytetä palavaa materiaalia (vähintään 8 m)
- Vaaralliset aineet lukituissa tiloissa
- Kaasupullojen säilytys ohjeiden mukaan
- Toimintaohjeet laadittu ja käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla palavien ja muiden kemikaalien onnettomuuksien varalle
- Sähkökaappien edustat vapaat
- Kuumia (halogeeni) valaisimia ei ole pölyisissä tiloissa
- Valaisimien yleiskunto ja suojakuvut paikallaan
- Sähkölaitteiden ja ympäristön siisteys
- Sähkölaitteet on huollettu ja vikavirtasuojat kunnossa
- Jatkorokkien kunto
- Sähköasennusten määräaikaistarkastus
- Tulitöissä noudatetaan vakuutusyhtiöiden ohjeita
- Tulisijojen suojaetäisyydet ovat riittävät
- Savu ja ilmahormit on kunnossa ja nuohottu ohj. mukaan
- Työkoneissa päävirtakytkimet ja hyväksytyt säilytystilat
- Palo-osastot ovat rakennuslupien mukaisesti toteutettu
- Palo-osastoivat rakenteet ovat tiiviit ja läpiviennit kunnossa
- Palo-ovet ovat itse sulkeutuvat ja salpautuvat
- Palo-ovet ovien toimintaa tarkkaillaan
- Palo-ovet ovia ei kiilata auki
- Roskien poltto suoritetaan turvallisessa paikassa

## Sammutus ja pelastusvalmius

### Kunnossa

### Korjattavaa

- |                                                                                                                      |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Eläinsuojissa on paloilmoitinjärjestelmä                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Alkusammutuskalustoa on nopeasti saatavilla                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Alkusammutuskaluston määrä on riittävä                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Käsiammuttimet (jauhe-, vaahto- yms.) on määräysten mukaan tarkastettu ja huollettu (tarkastusväli 1 tai 2 vuotta) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Savunpoisto eläinsuojista on suunniteltu                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Eläinten siirtäminen turvalliselle alueelle on suunniteltu                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Eläimille on varattu "evakuoimisaue" ja kulkureitti                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Muu turvallisuus

### Kunnossa

### Korjattavaa

- |                                                                             |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Veden pääsulkija on kunnossa ja sijainti asukkaiden tiedossa              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Tilojen käyttö on rakennusluvan mukaista                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kiinteistön osoitenumero on nähtävillä tien varressa                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Tikkaiden kunto ja kiinnitykset                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Liete- ja lantakourujen ritilät ja kannet                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Lietesäiliöiden suoja-aidat (korkeus min. 1,5 m)                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Lietesäiliöiden ja likakaivojen kannet                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Eläimille on varattu "evakuoimisaue" ja kulkureitti                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Lämpökeskus ja muut tärkeät toiminnot on varmistettu varavoimalla         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Lisälämmittimet ja muut tilapäiset laitteet ovat olosuhteisiin soveltuvia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Painavat esineet (paripyörät ym.) on tuettu kaatumiselta                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kulkureiteille on varattu hiekkaa liukkauden torjuntaan                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |